

Informe mantenimiento limpieza y lavado de tanque de agua lluvia sótano 4

El presente documento tiene como objetivo informar el estado de los tanques de sótano 4.

La limpieza de los tanques fue realizada el día 8 y 9 de agosto del 2022 por parte del proveedor Arcas Fumigaciones.

Tanque sótano 4 torre 3 aguas lluvias 1 2 3 4

Actividad realizada el día 08 de agosto del 2022, con la novedad de un punto de moho, siendo limpiado y desinfectado.



Tanque sótano 4 agua tratada 1 2 3 4

Se realizó limpieza del tanque el día 9 de agosto, limpieza y desinfección. Se encuentran manchas de óxido.

