

Informe mantenimiento limpieza y lavado de tanque de agua potable

El presente documento tiene como objetivo informar el estado de los tanques de agua potable del sótano 4.

La limpieza de los tanques fue realizada el día 10 y 17 de agosto del 2022 por parte del proveedor Arcas Fumigaciones.

Tanque sótano 4 elevación potable torre 1 y 2

Actividad realizada el día 17 de agosto del 2022, con la novedad de puntos de óxido, siendo limpiados y desinfectados (ya está programada la impermeabilización)



Tanque sótano 4 elevación agua potable 3 y 4

Se realizó limpieza del tanque el día 10 de agosto, limpieza y desinfección sin novedad.

