

### Informe mantenimiento limpieza y lavado de tanques de cubierta.

El presente informe tiene como propósito exponer el estado de los tanques de agua potable de cada torre al momento de realizar la limpieza periódica de los mismos.

La limpieza de los tanques 1, 3 y 4 fue realizada el día 7 de agosto del 2022 por parte del proveedor Arcas Fumigaciones.

#### Torre 1

Al momento del vaciado del tanque de la torre 1 se evidenciaron marchas aparentemente de moho.



### Torre 3

En el caso del tanque de la torre 3 se encontraron puntos de oxidación.



### Torre 4

Al respecto del tanque de torre 4 se ubicaron puntos de oxidación





INFORME DE MANTENIMIENTO

LAVADO DE TANQUES CUBIERTA AGUA POTABLE

FECHA: 8/8/2022

PÁGINA: 3

