

Concepto favorable acta número **SQ07C - 002808** del 19 de enero de 2022, expedido por la secretaria de Salud de Bogotá.

**CERTIFICA:**

Que realizó los servicios de limpieza y desinfección de tanque(s) de acuerdo con las disposiciones legales vigentes según las condiciones detalladas.

<b>CLIENTE</b>	<b>EDIFICIO ELEMENTO - PROPIEDAD HORIZONTAL</b>
<b>NIT</b>	901.031.863-0
<b>DIRECCIÓN</b>	Av. Calle 26 69 76
<b>FECHA DEL SERVICIO</b>	05 de abril de 2022
<b>SERVICIOS REALIZADOS</b>	Limpieza y desinfección de: Un (1) Tanque de 140,8 M <sup>3</sup> (Torre 1, 2, 3, 4)
<b>ÁREAS TRATADAS</b>	Tanque de aguas tratada (sótano 4)
<b>PRODUCTOS UTILIZADOS</b>	INVAR S-555 jabón biodegradable Hipoclorito de sodio 200ppm.

Bogotá D.C. abril cinco (05) de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,



**CINDY DIMATÉ TORRES**  
Ingeniera Ambiental y sanitaria  
**Celular:** 3505376524

Concepto favorable acta número **SQ07C - 002808** del 19 de enero de 2022, expedido por la secretaria de Salud de Bogotá.

**CERTIFICA:**

Que realizó los servicios de limpieza y desinfección de tanque(s) de acuerdo con las disposiciones legales vigentes según las condiciones detalladas.

<b>CLIENTE</b>	<b>EDIFICIO ELEMENTO - PROPIEDAD HORIZONTAL</b>
<b>NIT</b>	901.031.863-0
<b>DIRECCIÓN</b>	Av. Calle 26 69 76
<b>FECHA DEL SERVICIO</b>	04 de abril de 2022
<b>SERVICIOS REALIZADOS</b>	Limpieza y desinfección de: Un (1) Tanque de 163,83 M <sup>3</sup> (Torre 1, 2, 3 ,4)
<b>ÁREAS TRATADAS</b>	Tanque de aguas lluvias (sótano 4)
<b>PRODUCTOS UTILIZADOS</b>	INVAR S-555 jabón biodegradable Hipoclorito de sodio 200ppm.

Bogotá D.C. abril cuatro (04) de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,



**CINDY DIMATÉ TORRES**  
Ingeniera Ambiental y sanitaria  
**Celular: 3505376524**

Concepto favorable acta número **SQ07C - 002808** del 19 de enero de 2022, expedido por la secretaria de Salud de Bogotá.


### CERTIFICA:

Que realizó los servicios de limpieza y desinfección de tanque(s) de acuerdo con las disposiciones legales vigentes según las condiciones detalladas.

<b>CLIENTE</b>	<b>EDIFICIO ELEMENTO - PROPIEDAD HORIZONTAL</b>
<b>NIT</b>	901.031.863-0
<b>DIRECCIÓN</b>	Av. Calle 26 69 76
<b>FECHA DEL SERVICIO</b>	03 de abril de 2022
<b>SERVICIOS REALIZADOS</b>	Limpieza y desinfección de: Un (1) Tanque de 22,95 M <sup>3</sup> (Torre 1) Un (1) Tanque de 20 M <sup>3</sup> (Torre 2) Un (1) Tanque de 17,96 M <sup>3</sup> (Torre 3) Un (1) Tanque de 15,6 M <sup>3</sup> (Torre 4)
<b>ÁREAS TRATADAS</b>	Tanques de agua tratada (cubierta)
<b>PRODUCTOS UTILIZADOS</b>	INVAR S-555 jabón biodegradable Hipoclorito de sodio 200ppm.

Bogotá D.C. abril tres (03) de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,



**CINDY DIMATÉ TORRES**  
Ingeniera Ambiental y sanitaria  
**Celular:** 3505376524