

CLIENTE Edificio Elementa Ptl. Gen. N.1. OR Av. El Dorado # 67 16
 SERVIDOR TECNICO Alexander Santos
 CARGO Coordinador de TSO EMAIL No info TELNO No info
 MARCA MOTOR MTU Diesel MARCA GEN Lejon SPMX MARCA PLACA Generador
 NO. MOTOR 16V2000 145 - T6 MOD. GEN LSA40 1L9 NO. PLACA TLV900
 SER. MOTOR 5302010960 SN. GEN CKEM1B153 SER. PLACA P16-02621
 OR No info INVENTARIO BD 1500 (7) OR 900 1125kw SER. No info
 HI. ANCHOS 394 CORRIENTE 69 30 HORAS CONTRA No Pafa TPC CONTRA DSE 7320
 TECNICO CARGO Angelica Pardo - Kevin Maya Castro PROMOTOR ID 1431838

I. MOTIVO DE VISITA Mantenimiento Preventivo

II. ESTADO INICIAL

Item	Medida	Medida
1. Motor		
2. Nivel aceite		
3. Estado radiador		
4. Nivel agua radiador		
5. Agua embudo		
6. Borner, baterías		
7. Nivel agua batería		
8. Capacidad electrónica - 12V a 120A		
9. Voltaje generador - 12 V 24		
10. Capacidad funcionamiento 12 V 24 p = 54.4 A 20.8 Vdc		
11. Corriente funcionamiento		
12. Estado del filtro de aire		
13. Estado de refrigerante		
14. Estado generador		
15. Estado batería cables		

III. TRABAJO REALIZADO Se verificaron niveles de fluidos, aceite, refrigerante y agua, se verificó estado de componentes, Panel radiador, correa y niveles todos se verificó estado de corrientes de radiador, control, alambres, bornes de baterías, se realizó limpieza y prueba en vacío.

IV. CONDICIONES FINALES DE ENTREGA

Item	Medida	Medida
1. Motor		
2. Nivel aceite		
3. Estado radiador		
4. Nivel agua radiador		
5. Agua embudo		
6. Borner, baterías		
7. Nivel agua batería		
8. Capacidad electrónica - 12V a 120A		
9. Voltaje generador - 12 V 24		
10. Capacidad funcionamiento 12 V 24 p = 54.4 A 20.8 Vdc		
11. Corriente funcionamiento		
12. Estado del filtro de aire		
13. Estado de refrigerante		
14. Estado generador		
15. Estado batería cables		

V. RECOMENDACIONES Pendiente mayor consumo combustible.
Control de parámetros queda habilitado con el id: 31WUZ4g.
Es de modo automático y lista para operar.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL GRUPO ELECTROGENO

HORA SALIDA TECNICO/GRUPO	HORA ATENCION CLIENTE	CALIFICACION CLIENTE
HORA LLEGADA CLIENTE	HORA SALIDA CLIENTE	

FIRMA TÉCNICO Kevin FIRMA JEFE TÉCNICO Angelica Pardo FIRMA CLIENTE Alexander Santos